

Anlagenverordnung (VAwS)

Wassergefährdungsklassen (WGK) einiger Stoffe/Produkte gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdender Stoffe (VwVwS)

Wassergefährdungsklasse	WGK 1 schwach wassergefährdend	WGK 2 wassergefährdend	WGK 3 stark wassergefährdend
Beispiele	Batteriesäure Petroleum Kühlerflüssigkeit Biodiesel	Diesekraftstoff Heizöl EL Dichlormethan (Lösungsmittel) Schmieröle (nicht emulgierbar)	Altöle Benzol (Lacke) Schmieröle (emulgierbar)



Bestimmung der Gefährdungsstufen GS

Stoffmenge in Kubikmetern (m ³) bzw. Masse in Tonnen (t)	Wassergefährdungsklasse des Stoffes		
	1	2	3
bis 0,1 (bis 1 Liter)	Stufe A	Stufe A	Stufe A
mehr als 0,1 bis 1,0 (1 Liter bis 1.000 Liter)	Stufe A	Stufe A	Stufe B
mehr als 1 bis 10 (1.000 Liter bis 10.000 Liter)	Stufe A	Stufe B	Stufe C
mehr als 10 bis 100 (10.000 Liter bis 100.000 Liter)	Stufe A	Stufe C	Stufe D
mehr als 100 bis 1 000	Stufe B	Stufe D	Stufe D
mehr als 1 000	Stufe C	Stufe D	Stufe D